



Fax 0232 273032 Fax 0332 405868
 Tel. 0232 273031 Tel. 0332 405869
 www.gemite.ro info@gemite.ro
 Iași 700023, Grigore Ureche 1-3 mezanin
 Capital social 352.286 RON



Declarație de conformitate

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780 DIRECTOR: IGOR NIKOLAJEV	SC GEMITE ROMANIA SRL <i>Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași,</i> <i>Tel.:(0040)332/405869</i> <i>Fax : (0040)332/405868</i>
Codul de referință al produsului dat de producător	1.32

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor pentru construcții și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și înscrisă în Registrul Unic la Anexa 1, Familia 1.32, Poziția 1, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor:

SISTEME DE PROTECȚIE DE SUPRAFAȚĂ PENTRU BETON- PROTECȚIE LA INFILTRAȚIE " CEM-COTE PLUS PREMIX "

și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

(SR) EN 1504-2:2005, tabelul ZA.1d;

(SR) EN 1504-8:2006

Performanțele produsului: **SISTEME DE PROTECȚIE DE SUPRAFAȚĂ PENTRU BETON- PROTECȚIE LA INFILTRAȚIE " CEM-COTE PLUS PREMIX "**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate obtinute
Permeabilitate la vapori de apă	(SR) EN 1504-2:2005 Pct.5.2. tabel 5(7)	0,6-6 g/m ² xh Clasa II (permeabilitate medie)	3,558 g/m ² xh Clasa II (permeabilitate medie)
Permeabilitate la apă	(SR) EN 1504-2:2005 Pct.5.2. tabel 5(8)	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5} Clasa III (permeabilitate mică)	0,00270 kg/m ² h ^{0,5} Clasa III (permeabilitate mică)
Aderență prin smulgere	(SR) EN 1504-2:2005 Pct.5.2. tabel 5(15)	≥ 1,0 N/ mm ²	1,013 N/ mm ²

- Denumirea și descrierea produselor: **SISTEME DE PROTECȚIE DE SUPRAFAȚĂ PENTRU BETON- PROTECȚIE LA INFILTRAȚIE "CEM-COTE PLUS PREMIX"**

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările - ICECON SA - Sos Pantelimon nr. 266, sector 2, cod postal 021652, București

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780 DIRECTOR IGOR NIKOLAJEV <i>Semnatura și stampila</i>	SC GEMITE ROMANIA SRL <i>Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași,</i> <i>Tel.:(0040)332/405869</i> <i>Fax : (0040)332/4405868</i> 

