



Fax 0232 273032 Fax 0332 405868
 Tel. 0232 273031 Tel. 0332 405869
 www.gemite.ro info@gemite.ro
 Iasi 700023, Grigore Ureche 1-3 mezanin
 Capital social 352.286 RON



Declarație de conformitate

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780	SC GEMITE ROMANIA SRL <i>Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iasi,</i> <i>Tel.:(0040)332/405869</i> <i>Fax : (0040)332/4405868</i>
DIRECTOR: IGOR NIKOLAJEV	
Codul de referință al produsului dat de producător	1.32

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor pentru construcții și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și înscriere în Registrul Unic la Anexa 1, Familia 1.32 Pozitia 2, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor:

PRODUSE PENTRU REPARAȚII NESTRUCTURALE Clasa R2 "CEM-KOTE FLEX ST"

și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

(SR) EN 1504-3:2005;

(SR) EN 1504-8:2006

Performanțele produsului: **PRODUSE PENTRU REPARAȚII NESTRUCTURALE Clasa R2 "CEM-KOTE FLEX ST"**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate obtinute
Rezistența la compresiune -după 7 zile -după 28 zile	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(1)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	6,158 N/mm ² 22,339 N/mm ²
Conținutul de ioni de clor	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(2)	Max. 50 PPM	<50 PPM
Determinarea aderenței prin tracțiune directă	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(3)	$\geq 0,8$	0,89 N/mm ²
Determinarea contracției și expansiunii	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(4)	$\leq 0,3$	0,012 %
Determinarea compatibilității termice. Cicluri de îngheț-dezghet cu imersare în săruri de dezghet	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(7)	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	0,86 MPa

- Denumirea și descrierea produselor: PRODUSE PENTRU REPARAȚII NESTRUCTURALE Clasa R2 "CEM-KOTE FLEX ST"

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat incercarile - ICECON SA - Sos Pantelimon nr. 266, sector 2, cod postal 021652, București

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780	SC GEMITE ROMANIA SRL <i>Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iasi,</i> <i>Tel.:(0040)332/405869</i> <i>Fax : (0040)332/4405868</i>
DIRECTOR IGOR NIKOLAJEV <i>Semnatura si stampila</i>	

